



Заведующий МБДОУ «Барагханский детский сад «Хараасгай»
 Тугел Б.Б. Будалева
 « 01 » сентября 2022г.
 м.п.

**ПЛАН
 мероприятий по противопожарной безопасности
 МБДОУ «Барагханский детский сад «Хараасгай» на 20 22 – 20 23 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный за выполнение
1	2	3	4
1	Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и план эвакуации.	Постоянно	Заведующий
2	Оформить в ДОУ противопожарный уголок.	Постоянно	Заведующий
3	На общем собрании работников учреждения избрать общественного инспектора по пожарной безопасности.	Август	Заведующий
4	Издать приказ об утверждении назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений.	Август	Заведующий
5	Изучить с работниками учреждения Правила пожарной безопасности.	1 раз в год	Ответ. по пожарной безопасности воспитатели
6	Проводить с обучающимися воспитанниками беседы и занятия по Правилам пожарной безопасности согласно Программы.	По плану	воспитатели
7	Провести с обучающимися (воспитанниками) инструктаж по правилам пожарной безопасности	По плану	воспитатели
8	Организовать инструктаж по Правилам пожарной безопасности со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале.	2 раза в год	Ответ. по пожарной безопасности
9	Провести практическое занятие с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара.	1 раз в квартал	Ответ. по пожарной безопасности
10	Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений.	1 раз в 3 года	Заведующий
11	Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола.	1 раз в 2 года	Заведующий
12	Провести контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения.	Ежегодно	Ответ. по пожарной безопасности
13	Проверка огнетушителей с записью в журнале	1 раз в квартал	Ответ. по пожарной безопасности
14	Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легкооткрываемыми запорами и обозначить их светящимся табло от сети аварийного освещения, указательными знаками.	Постоянно	Заведующий
15	Закрывать на замки люки чердачных помещений	Постоянно	Ответ. по пожарной безопасности
16	Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов.	Ежемесячно	Заведующий
17	Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников.	Постоянно	Заведующий коллектив
18	Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в негорючих кладовках отдельно от здания учреждения, где нет людей.	Постоянно	Заведующий
19	Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории.	Постоянно	Сторож-дворник